

<p align="center">Balatonmárfiafűrdő Község Önkormányzata <i>„Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmárfiafűrdőn – I. ütem”</i></p>		
Ikt.szám: KBE-2017/16.	Kiegészítő tájékoztatás I.	Jelen / összes oldal száma: 1/1

Tisztelt Ajánlattevő!

A Balatonmárfiafűrdő Község Önkormányzata által kiírt **„Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmárfiafűrdőn – I. ütem”** tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi I. számú kiegészítő tájékoztatást adja:

1./ Kérdés: A kiadott Rákóczi Ferenc utcai tételes költségvetés az alábbi tétel tartalmazza:

31	53-051-1.2-0646413	Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 40-70 cm árokfenék szélesség között Dráva Beton Kft. GS 40 típusú 48/76/40 cm-es árokelemmel	165.5	m
----	--------------------	--	-------	---

A kiadott műszaki leírás 6. oldalán az alábbi szerepel „Mind a Csendes utcai, mind pedig a Bárdos Lajos utcai csapadécsatorna erősen feliszapolódott, azokat az új rendszer üzembe helyezése előtt ki kell takarítani, hogy biztosítva legyen a csapadékvíz biztonságos elvezetése. Mindkét csatorna a **Balatonpart utcában lévő burkolt árokba köt, melyet szintén ki kell takarítani, az elmozdult mederelemeket helyre kell állítani.**”

A fent nevezett költségvetési tétel ezen meglévő burkolt árok tisztítására és az elmozdult mederelemek helyreállítására vonatkozik-e, nem pedig egy újjépítésű burkolt árok építésére?

Válasz: Az érintett területen mederlapos árokburkolat található az árokban, melyek helyett a jelzett mederelemek (Dráva Beton Kft. GS 40 típusú 48/76/40 cm-es árokelemek) kerüljenek beépítésre. A mederelemek típusa változtatható, amennyiben a választott mederelem egyenértékű a betervezettel.

2./ Kérdés: Az elektronikusan kiadott tender dokumentumok a Rákóczi utca tekintetében tartalmazzak 33 db Hauraton Faserfix Super 40x40-es víznyelő akna építését, amelyet a kiadott tételes költségvetés nem tartalmaz.

Ezen víznyelőaknák építése a projekt részét képezik-e? Amennyiben kérdésünkre adott válasz „igen”, kérjük, szíveskedjenek részünkre megküldeni a módosított tételes költségvetést.

Válasz: A kivitelező részéről jelzett előre gyártott víznyelő elem valóban kimaradt a költségvetésből. A javított költségvetést csatoltan küldjük.


Értesítjük Önöket, hogy Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatással módosította a közbeszerzési dokumentumokat, az ajánlattételi határidőt is módosítja.

Az új ajánlattételi határidő 2017. augusztus 31. 12.00 óra.

Az ajánlatok beadásának és a bontásnak a helye változatlan.

Szekszárd, 2017. augusztus 21.

Tisztelettel:


DEÁK ÜGYVÉDI IRODA
 7100 Szekszárd
 Jókai u. 22. fsz. 1-2.
 Adószám: 18864827-2-17
dr. Deák Krisztina

Ajánlatkérő nevében eljáró